

Dichiarazione

**ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE 1661/25
DEL COMPORTAMENTO AL FUOCO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI
SECONDO LA LINEA GUIDA FOTOVOLTAICO DCPREV. 0014030 del 01.09.2025**

Produttore:

**Zhejiang Aiko Solar Technology Co., Ltd.
No.655,Haopai Road, Suxi Town, Yiwu City, Zhejiang Province, P.R.C.**

Prodotto:

Moduli Fotovoltaici in Silicio Cristallino – doppio vetro - Designazione commerciale:

AIKO-Axxx-MAH78Dw, AIKO-Axxx-MAH72Dw, AIKO-Axxx-MAH60Dw, AIKO-Axxx-MAH54Dw
AIKO-Axxx-MAH72Db, AIKO-Axxx-MAH60Db, AIKO-Axxx-MAH54Db, AIKO-Axxx-MAE78Dw
AIKO-Axxx-MAE72Dw, AIKO-Axxx-MAE60Dw, AIKO-Axxx-MCE60Dw, AIKO-Axxx-MCE54Dw
AIKO-Axxx-MCE60Db, AIKO-Axxx-MCE54Db, AIKO-Axxx-MDE72Dw, AIKO-Axxx-MDE60Dw
AIKO-Axxx-MDE54Dw, AIKO-Axxx-GRH66Dw, AIKO-Gxxx-MCH72Dw, AIKO-Gxxx-MCH60Dw
AIKO-Gxxx-MCH54Dw

Norme di Riferimento:

UNI EN 13501-1	UNI EN ISO 11925-2
UNI EN 13501-5	CEN/TS 1187-2

Tutti i criteri applicabili per la classificazione B-s1,d0 secondo la norma EN 13501-1 e BROOF(t2) secondo la norma EN 13501-5 sono stati soddisfatti

Classificazione:

NORMA DI RIFERIMENTO	CLASSE
UNI EN 13501-1	B-s1,d0
UNI EN 13501-5	Broof (T2)

Questa dichiarazione è supportata dalla seguente documentazione:

- 1) Test Report nr CN241VZF 001 Rev01 emesso da TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd il 2025-05-29; norma di riferimento: EN 13501-1: 2018
- 2) Report ZX251124-C130302 emesso da Beijing ZKGX Institute of Science and Technology il 2025-12-17; norma di riferimento: EN 13501-5: 2016 e CEN/TS 1187:2012.

Prepared by

Date: 2026 Jan.04

Approved by Vice General Manager

Date: 2026 Jan.04

