

Dichiarazione di Conformità del Generatore

Sez. A	I seguenti generatori rispettano le prescrizioni della norma CEI 0-16 ed.2022-03		
	Costruttore	HUAWEI TECHNOLOGIES Co. LTD., Administration Building, Headquarters, 518129 Bantian, Longgang District, Shenzhen, China	
	Tipo apparecchiatura	Inverter per sistemi fotovoltaici	
	Marca	HUAWEI TECHNOLOGIES Co. LTD	
	Connessione lato utente	☒ Trifase con neutro ☒ Trifase senza neutro Frequenza: 50 Hz Tensione: 230 Vac / 400 Vac	
	Energia primaria utilizzata	☒ Solare (v. RdP All. N) ☐ Accumulo (v. RdP All. Nbis) ☐ Eolico (v. RdP All. N/Nter) ☐ Idroelettrico (v. RdP All. N/Nter) ☐ CHP (v. RdP All. N/Nter) ☐ Altro:	
	Modello del generatore	SUN2000-100KTL-M2	SUN2000-115KTL-M2
	Potenza nominale	100 kW	115 kW
	Il generatore:	☒ È idoneo per installazione in impianti con potenza inferiore o uguale a 400 kW ☒ È idoneo per installazione in impianti con potenza superiore a 400 kW	
Sez. B	Caratteristiche del convertitore statico		
	Modello del convertitore statico	SUN2000-100KTL-M2	SUN2000-115KTL-M2
	Costruttore del convertitore statico	HUAWEI TECHNOLOGIES Co. LTD	
	Versione firmware	SUN2000V500R023 e superiore	
	Potenza nominale convertitore (P _{NINV})	100 kW	115 kW

Huawei Technologies Italia S.r.l.

 100% owned by Huawei Technologies Cooperatief U.A.
 C.S. €3,000,000 i.v.
 CCIAA e P.IVA 04501190963
 POSIZIONE CONAI cc 12639454
 N. Reg. A.E.E. IT10010000006521
 N. Reg. Pile e Accumulatori
 IT12050P00002839

 HUAWEI.ITALY@HUAWEIPEC.IT
 www.huawei.com

Sede Legale, Amministrativa e Operativa Centrale, MILANO

 Via Lorenteggio 240, Torre A,
 20147 MILANO (MI)
 Tel.: +39.02.39994.000
 Fax: +39.02.39994.500

Sedi Operative, MILANO

 Italy Research Center
 Centro Dir. Milano2
 Pal. Verrocchio 3zo piano
 20090 SEGRATE (MI)
 Tel.: +39.02.39994882
 Fax: +39.02.39994.500

 Design Research Center
 Via Santa Margherita 14/Via Silvio
 Pellico 7, 20121 MILANO (MI)


 CBG Office
 Viale della Liberazione 16/18
 20124 MILANO (MI)

Sede Operativa, ROMA

 Via Laurentina 449
 00142 ROMA (RM)
 Tel.: +39.06.64244.000
 Fax: +39.06.64244.500

Altre Sedi Operative

PALERMO Tel: 39. 0916242090



PALERMO Tel: 39. 0916242090

The Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China requests all civil and military authorities of foreign countries to allow the bearer of this passport to pass freely and afford assistance in case of need.

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

EH-6341749



POCHNWANG<<QING<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
EH63417499CHN8107064M3001156MNPFMH0A<<<<A916

CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Issued to: Huawei Technologies Co., Ltd.
Rilasciato a: Administration Building, Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518129, China

For the product: SOLAR INVERTER
Tipo prodotto:

Trade name:
Marchio:



Type/Model: SUN2000-100KTL-M2, SUN2000-115KTL-M2
Riferimento modello:

Ratings: See Annex
Dati di targa:

Manufactured by: Huawei Technologies Co., Ltd.
Costruttore: Administration Building, Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518129, China

Requirements: CEI 0-16:2022-03
Requisiti: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica

This Test Certificate is granted on account of an examination by DEKRA, the results of which are laid down in a confidential file no. 6149836.51

Il presente certificato è rilasciato a causa di un esame da parte di DEKRA, i cui risultati sono riportati in un file riservato n. 6149836.51

The examination has been carried out on one single specimen or several specimens of the product, submitted by the manufacturer. The certificate does not include an assessment of the manufacturer's production.

Conformity of his production with the specimen tested by DEKRA is not the responsibility of DEKRA.

Il sottoscritto dichiara che il prodotto di cui sopra è conforme ai requisiti tecnici menzionati. Questo attestato di conformità è rilasciato sulla base dei risultati di prova riferiti nel rapporto sopra menzionato.


La valutazione non include una verifica della produzione di serie né del luogo di produzione.

Shanghai, 31 March 2023

Certificate Number: 6149836.02COC

It expires at the latest on: 31 March 2028

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.


Cliff Lin
Certification Manager

© Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed

Accreditation of the certification body by IAS according to ISO/IEC 17065 for products.
Accreditation is valid in the areas of certification mentioned in the certificate.

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.
3F #250 Jiangchangsan Road Shibei Hi-Tech Park, 200436 Jing'an District, Shanghai, China
T +86 21 6056 7666 F +86 21 6056 7555 www.dekra-product-safety.com



Document no. : 6149836.02COC

Ratings:

Dati di targa:

SUN2000-100KTL-M2:

PV input: max 1100 Vdc, MPPT voltage range: 200-1000 Vdc, Isc PV: 40 A × 10, max 30 A × 10

AC output: 3/N/PE, 400 Vac, 50 Hz, rated 144.4 A, 100 kW, max 160.4 A, max 110 kVA

3/PE, 480 Vac, 50Hz, rated 120.3 A, 100 kW, max 133.7 A, Max 110 kVA

SUN2000-115KTL-M2:

PV input: max 1100 Vdc, MPPT voltage range: 200-1000 Vdc, Isc PV: 40 A × 10, max 30 A × 10

AC output: 3/N/PE, 400 Vac, 50 Hz, rated 166.0 A, 115 kW, max 182.3 A, max 125 kVA

3/PE, 480 Vac, 50Hz, rated 138.4 A, 115 kW, max 151.9 A, Max 125 kVA

Type of generating unit:

Tipologia di apparato:

Static Conversion Device <i>Dispositivo di conversione statica</i>	Interface Protection <i>Protezione di interfaccia</i>	Interface Protection Device <i>Dispositivo di interfaccia</i>	Rotating Generator Device <i>Dispositivo di generazione rotante</i>
Yes/Sì	No	No	No

Firmware release (SW): V500R023

Revisione firmware (SW):

Testing Laboratory:

Laboratorio prove:

DEKRA Testing and Certification (Suzhou) Co., Ltd.

No. 99, Hongye Road, Suzhou Industrial Park Suzhou, 215006, P.R. China

Accreditation Number: L5313 (CNAS-ILAC)

--- End ---