

SCHEMA ELETTRICO

QUADRO DI COMMUTAZIONE


COMMESSA : QV1750/02-22

DATA : 02/11/2022

REVISIONE : 0

CERTIFICAZIONE : NORMA CEI EN 61439-1/2

Disegnato:	PALASCIANO LUCA	Revisione N.:	0	Data rev.:	02/11/2022	 secsun DIVISIONE QUADRI ELETTRICI	Descrizione: QUADRO DI COMMUTAZIONE FRONTESPIZIO	Commissa N.:	QV1750/02-22
Approvato:	DOTT. MARVULLI T.			Inizio progetto:	02/11/2022			O.D.L.	
								Foglio N.	
								Segue N.	



Dicitura Utenza:	SWITCH DI COMMUTAZIONE ENEL – BATTERIE	UTENZE ABITAZIONE	PROTEZIONE CIRCUITO AUX	PROTEZIONE LAMPADA SPIA RETE OFF-GRID	SPIA FASE RETE OFF-GRID	GENERALE RETE OFF-GRID						
Costruttore:	SIEMENS		BTICINO	BTICINO	BTICINO	BTICINO						
Articolo:	5TT58420 (x2)		F311N	F311N	FN4DR110	FN82C32						
Tensione:												
Potenza:												
Campo regolazione:			6A	2A								
Taratura:	40A		1P+N/20A	1P+N/20A	ROSSA	32A						
Curva—I m:						C						
Icu/Icw (IEC 947):						20kA						
Differenziale tipo/taratura:												
Sezione collegamenti:	10mm2	10mm2	1.5mm2	1.5mm2	1.5mm2	10mm2						
Sezione morsetti:		2x10mm2										
Accessori:												
Accessori:												
Accessori:												
Disegnato:	PALASCIANO LUCA	Revisione N.:				Descrizione: QUADRO DI COMMUTAZIONE						
		0				POTENZA						
Approvato:	DOTT. MARVULLI T.	Data rev.:				Compressa N.:						
		02/11/2022				QV1750/02-						
		Inizio progetto:				O.D.L.						
		02/11/2022				Foglio N.						
						Segue N.						
						003						
						004						

