



Ginlong Technologies Co., Ltd.

No. 57 Jintong Road,
 Binhai Industrial Park - Xiangshan
 Ningbo - Zhejiang Province, 315712 - P.R. China
 Tel: (+86) 574 6580 2188 - info@ginlong.com

Dichiarazione di conformità alle prescrizioni della Norma CEI 0-21:2022-03
Declaration of Conformity to Requirements of the Standard CEI 0-21:2022-03

TIPOLOGIA DEL SISTEMA DI ACCUMULO CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
Type of Storage System to Which This Declaration Refers:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotary Generating Device
Si/Yes	Si/Yes	Si/Yes	No

COSTRUTTORE: Manufacturer	MODELLO DI INVERTER: Inverter Model	VERSIONE FIRMWARE: Firmware Version	NUMERO DI FASI (monofase/trifase) Number of Phase (Single/Three Phase)	POTENZA NOMINALE: Rated Power [W]
Ginlong Technologies Co., Ltd. No. 57 Jintong Road, Binhai Industrial Park - Xiangshan Ningbo - Zhejiang Province, 315712 - P.R. China	S5-EH1P3K-L	VA1 o superiore or upper	Monofase /SinglePhase	3000
	S5-EH1P3.6K-L			3600
	S5-EH1P4.6K-L			4600
	S5-EH1P5K-L			5000
	S5-EH1P6K-L			6000

Gli inverter suddetti sono certificati in combinazione con una delle seguenti opzioni di Batteria al Litio:
 The inverters here above listed are certified according with one of the following options of Lithium Battery:

COSTRUTTORE: Manufacturer	MODELLO DI BATTERIA: Battery Model	Capacità del sistema di accumulo (CUS) Storage system capacity (CUS)	
		Capacità per singolo modulo (kWh) Capacity For Each Battery Module (kWh)	Numero di batterie raccomandate dal costruttore Number(s) of Battery Module Recommended By Manufacturer
SUNWODA ENERGY	B051100P03	5	1-12
	SunESS-5	5	1-3
	SunESS-10	10	1-3
	SunESS-15	15	1-3
	SunESS-20	20	1-3
	B051100P02	5	1-8
	Atrix-5	5	1-8
	Atrix-10	10	1-4
	Atrix-15	15	1-3
	Atrix-20	20	1-2
Haier	B051100P03-H	5	1-12



Ginlong Technologies Co., Ltd.
No. 57 Jintong Road,
Binhai Industrial Park - Xiangshan
Ningbo - Zhejiang Province, 315712 - P.R. China
Tel: (+86) 574 6580 2188 - info@ginlong.com

	HLS-1X5K	5	1-3
	HLS-1X10K	10	1-3
	HLS-1X15K	15	1-3
	HLS-1X20K	20	1-3
	B051100P02-H	5	1-8
	HLR-1X5K	5	1-8
	HLR-1X10K	10	1-4
	HLR-1X15K	15	1-3
	HLR-1X20K	20	1-2

NOTA: Il dispositivo è in grado di limitare la Idc allo 0,5% della corrente nominale.
Il dispositivo è per impianti fino a 11,08 kW
Note: The device is capable to limit Idc to 0,5% of the rated current
The device is for installation up to 11,08 kW

Esaminati i Fascicoli Prove n° 704092201837-01 and 704092201838-00, emessi dal laboratorio TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd con accreditamento DAkkS n. D-PL-19065-01-00
Ai sensi degli articolo 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n° 445, il sottoscritto Yiming Wang, in qualità di legale rappresentante di Ginlong Technologies Co., Ltd. - No. 57 Jintong Road - Binhai Industrial Park - Xiangshan - Ningbo - Zhejiang Province - China, dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI-0-21: 2022-03.

Taken into account test report No. 704092201837-01 and 704092201838-00 issued by test TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd with DAkkS accreditation No. D-PL-19065-01-00
According with the article 76 of Italian DPR 28 December 2000, n° 445, the undersigned Yiming Wang, as legal representative of Ginlong Technologies Co., Ltd. - No. 57 Jintong Road - Binhai Industrial Park - Xiangshan - Ningbo - Zhejiang Province - China, herewith declare that the product complies with the requirements of CEI-0-21: 2022-03

DATA 21/05/2023
DATE 21/05/2023

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE
SIGNATURE LEGAL REPRESENTATIVE

